

Netzrelevante Daten gem. StromNZV

Jahreshöchstlast und Lastverlauf (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV)

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.

	Jahreshöchstlast (kW)
Mittelspannung	31.443
Umspannung MS/NS	17.859
Niederspannung	17.233

Höchstentnahmelast und Bezug aus vorgelagerter Netzebene (§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV)

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

	Höchstentnahmelast (kW)	Bezug vorgl. Netzebene (kWh)
Mittelspannung	29.462	163.727.537
Umspannung MS/NS	17.945	88.378.470
Niederspannung	17.547	86.831.918

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf (§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV)

	kWh
Mittelspannung	190.281.310
Umspannung MS/NS	88.459.068
Niederspannung	93.454.416