

Netzrelevante Daten gem. EnWG

Gasbeschaffenheit (§ 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG)

Gasbeschaffenheit und Brennwert an den Netzkopplungspunkten des Gasversorgungsnetzes

	Gasbeschaffenheit	Brennwert (kWh/m ³ /Vn)
Ausspeiszone Itzehoe	H-Gas	11,479

Alle Netzkopplungspunkte der Stadtwerke Itzehoe GmbH befinden sich in der Ausspeiszone Itzehoe.

Gasbeschaffenheit bzgl. des Brennwertes (§ 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG)

Die Brennwerte gelten für alle Ein- und Ausspeisepunkte des Netzes.

Weitere historische Brennwerte werden auf Nachfrage gerne zur Verfügung gestellt.

Monat	Abrechnungsbrennwert (kWh/cbm)	CO ₂ (mol%)
Januar	11,367	0,803
Februar	11,329	0,614
März	11,333	0,603
April	11,436	0,993
Mai	11,367	0,760
Juni	11,518	1,385
Juli	11,564	1,409
August	11,589	1,317
September	11,578	1,356
Oktober	11,576	1,228
November	11,549	1,209
Dezember	11,537	1,291
Mittelwert	11,479	1,081