

Netzrelevante Daten

Jahreshöchstlast*

(§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG)

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung.

	Jahreshöchstlast (kW)
Mittelspannung	30.995
Umspannung MS/NS	17.687
Niederspannung	16.731

Höchstentnahmelast*

(§ 23c Abs. 3 Nr. 5 EnWG)

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene.

	Höchstentnahmelast (kW)	Bezug vorgl. Netzebene (kWh)
Mittelspannung	29.424	163.031.193
Umspannung MS/NS	18.100	87.977.879
Niederspannung	17.434	85.780.008

Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf *

(§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG)

	kWh
Mittelspannung	186.054.131
Umspannung MS/NS	88.012.341
Niederspannung	91.884.286

* die jeweiligen Darstellungen der zeitlichen Verläufe - in Form von 1/4-stündlichen Lastgängen - sind in der ebenfalls zum Download bereitstehenden Excel-Datei zu finden. Zusätzlich sind dort die Lastgänge nach § 23c Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4, sowie nach § 12 StromNEV Abs. 3 Satz 3 zu finden.